



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении **плановой, выездной** проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «26» августа 2016 г. № 6037-р

1. Провести проверку в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 24 «Колосок» муниципального образования город-курорт Геленджик.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:

Юридический адрес: 353496, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Тешебс, ул. Ленина, 17А.

Место(а) фактического осуществления деятельности: 353496, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Тешебс, ул. Ленина, 17А.

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место (а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:

Государственного инспектора Новороссийского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Соловьева Андрея Михайловича.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: НЕТ

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок Северо-Кавказского управления Ростехнадзора на 2016 год, утвержденного приказом Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 08.12.2015 г. № 1671-П.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: осуществление федерального государственного энергетического надзора, государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: 15 рабочих дней.

К проведению проверки приступить

с «14» сентября 2016 г.

Проверку окончить не позднее

«04» октября 2016 г.

8. Правовые основания проведения проверки:

п. 5.3.1.6, 5.3.1.17, 5.3.1.18, 5.3.1.19 Положения «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 401;

ст. 9, 12 Федерального закона РФ от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

ст. 5, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 23, 24, 25, 28, 29, 37, 48 Федерального закона РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

ст. 20, 29.1 Федерального закона РФ от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

п. 6, 8 «Правила осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые акты, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2011 № 318;

п. 1.1.1 - 3.6.30 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 и зарегистрированных Минюстом России от 22 января 2003 г. № 4145;

п. 1.1.1 - 7.10.84 «Правила устройства электроустановок», утвержденных Минэнерго России от 08 июля 2002 г. № 204;

п. 1.1.1 - 4.6.10 «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденной приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. №261;

п. 1.1 - 47.18 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных

Приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н, зарегистрированных Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный № 30593.

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

Обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и установок, используемых при осуществлении деятельности по эксплуатации энергоустановок, по проведению их исследований, испытаний, а также по проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, с фактами причинения вреда;

рассмотрение представленной документации.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению Федерального государственного энергетического надзора, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 января 2015 г. № 38, зарегистрирован в Минюсте РФ 27 февраля 2015 г. № 36293.

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 декабря 2011 г. № 697, зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2012 г. № 23089.

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22 ноября 2011 г. № 653, зарегистрирован в Минюсте РФ 30 декабря 2011 г. № 22840.

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 2 февраля 2012 г. № 72, зарегистрирован в Министерстве

юстиции Российской Федерации 07 марта 2012 г. № 23427.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- устав организации;
- свидетельство о постановке на налоговый учет;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя - для индивидуального предпринимателя);
- свидетельство о праве собственности на объекты (копии договоров аренды);
- полные реквизиты предприятия (индивидуального предпринимателя);
- приказы о назначении законного представителя юридического лица (руководителя);
- приказ о назначении ответственных за электрохозяйство, протоколы проверок знаний норм и правил работы в электроустановках;
- распоряжения (приказы) о проведении стажировки, дублирования и допуска к самостоятельной работе электротехнического персонала;
- программы стажировки электротехнического персонала;
- журналы проведения вводных инструктажей по ОТ и ТБ и инструктажей на рабочем месте (карточки учета проведения инструктажей);
- утвержденный перечень технической документации;
- генплан предприятия с нанесенными на него зданиями, сооружениями и электротехническими коммуникациями;
- однолинейные схемы электроснабжения и схемы по отдельным участкам предприятия;
- договор на электроснабжение с энергоснабжающей организацией;
- акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон с энергоснабжающей организацией, субабонентами и арендаторами;
- акты допуска в эксплуатацию энергоустановок;
- проекты энергоустановок и изменения к проектам, согласованные в установленном порядке;
- акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования;
- исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений;
- технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудования и материалы;
- список квалифицированного электротехнического персонала по обслуживанию энергоустановок или договор на эксплуатацию и техническое обслуживание со специализированной организацией;
- производственные инструкции, должностные инструкции, инструкции по ОТ и ТБ, и инструкции по эксплуатации энергоустановок;
- журнал учета электрооборудования;
- чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы;
- паспорта на заземляющие устройства;
- акты осмотров заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта;
- график визуальных осмотров видимой части заземляющих устройств;
- перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала;
- перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности;

журнал учета присвоения I группы по электробезопасности;
 приказ о создании комиссии для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации;
 протоколы проверки знаний членов комиссии;
 журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках;
 график прохождения проверок знаний норм и правил работы в электроустановках;
 удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках электротехнического, электротехнологического персонала и персонала занятого проектированием электроустановок;
 личные инструкции по оказанию первой медицинской помощи;
 медицинские справки о прохождении медицинского осмотра электротехнического персонала;
 журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;
 инструкции по оперативному управлению, ведению оперативных переговоров и записей, производству оперативных переключений и ликвидации аварийных режимов;
 перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
 оперативный журнал;
 журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудование;
 списки работников которым даны права:
 выдачи нарядов и распоряжений;
 выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров,
 быть ответственным руководителем, производителем работ (наблюдающим), допускающим;
 единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования;
 подлежащих проверке знаний на право производства специальных работ в электроустановках;
 графики планово-предупредительных ремонтов;
 распорядительный документ о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок;
 журнал учета выдачи ключей от электроустановок;
 перечень защитных средств, применяемых в электроустановках;
 журнал учета и содержания средств защиты;
 распоряжение (приказ) о назначении лиц, ответственных за состояние средств защиты;
 протоколы эксплуатационных испытаний средств защиты;
 график проведения профилактических испытаний и измерений электроустановок;
 протоколы проведения профилактических испытаний и измерений электроустановок;
 документация по проведению технического освидетельствования электрооборудования;
 перечень переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним;
 журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним;
 распоряжение (приказ) о назначении работников ответственных за исправное состояние, периодические проверки и ремонт переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним;
 график уборки РУ и чистки электрооборудования с учётом местных условий;
 распоряжение (приказ) о закреплении переносного и передвижного электросварочного оборудования за работниками;
 журнал учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок;
 акт обязательного энергетического обследования, установленной формы;

энергетический паспорт, установленного образца;
акты допуска в эксплуатацию узлов учета энергоресурсов;
документация по состоянию узлов учета и контроля за фактическим расходом энергоресурсов их соответствие требованиям;
балансы потребления электроэнергии, топлива. Анализ потребления энергоресурсов за последние 3 года;
утвержденная программа по энергосбережению.

Заместитель руководителя

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



А. М. Жигулин

(подпись, заверенная печатью)

Коноваленко Виктор Анатольевич, Начальник Новороссийского территориального отдела по государственному энергетическому надзору, тел.: 8 (8617) 64-32-52, e-mail: novoross-nadzor@bk.ru
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))